



NOTA 1: El presente tipo constructivo debe ser interpretado y entendido dentro del contexto de la Especificación Técnica ETC 7-01-11.
 NOTA 2: Para las diferentes Opciones de salida (Subterránea y por Pared) consultar el Anexo F de la ETC 7-01-11.

NOTA 3: Las instalaciones electricas internas deben cumplir con el inciso "c" del articulo 2º del Reglamento de Suministro de Energia Electrica para los Servicios prestados por EDESE SA.

NOTA 4: En el despiece las cantidades marcadas con * significa que son valores a determinar en forma puntual para cada caso.

NOTA 5: El valor de "A" estipulado en la figura superior debe extraerse de la siguiente tabla:

Tipo Medidor	Distancia A [cm]
Monofasico	45
Trifasico	60

NOTA 6: Distancias minimas a otros servicios ver 5.1 de ETC 7-01-11.

Item	Descripcion	Provisto e instalado por	Cantidad	Unidad
11	Caño de PVC para la linea principal, liso o corrugado (prohibido corrugado de color naranja) Ømin = 1" por detalle ver ETC 7-01-11 Anexo F paragrafo F.3.	Usuario	*	metros
10	Precintos plasticos aptos para intemperie	EDESE SA	3	Pieza
9	Pipefa provista de fabrica junto con el caño por detalles ver ETC 7-01-11.	Usuario	1	Pieza
8	Cable concentrico 1x6+6mm2 (para sum.monofasicos) o preensamblado 4x6mm2 (para sum.trifasicos)	EDESE SA	*	metros
7	Tapa de policarbonato transparente con porta precinto boton de marcas homologadas por EDESE SA	Usuario	1	Pieza
6	Caño de doble aislacion de acero galvanizado o cincado de marcas homologadas por EDESE SA	Usuario	1	Pieza
5	Tuerca de 1½" de material sintetico	Usuario	2	Pieza
4	Caja para medidor de material sintetico, IP 43 e Ik 10 monofasico o trifasico segun corresponda.	Usuario	1	Pieza
3	Medidor de Energia monofasico o trifasico segun corresponda	EDESE SA	1	Pieza
2	Placa de Montaje o soporte para medidor electronico o electrodinamico segun corresponda	EDESE SA	1	Pieza
1	Pilar de mamposteria deladrillo comun de dimensiones Ax0,45x2,4m	Usuario	1	Pieza

EDESE
 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

ETC 7-01-11
 Proyecto y Dibujo: Ing. Fernando A Quatrini
 Revisó y Aprobó: Comision de Acometidas
 Fecha de vigencia: 01/10/11
 REEMPLAZA A :
 72070-1T1-F-EA
 CODIGO:
 c700BTT1EA-2

Puesto de Medicion T1 de Entrada Aerea, inmuebles donde linea Edificacion no coincide con Linea Municipal