



Item	Descripción
1	Barras en la parte inferior del gabinete, exclusivo acceso personal de EDESE SA, detalles en el punto 5.1.1 ETC 7-02-17.
2	Cable de acometida, por tipo y secciones, ver tabla I de la ETC 7-02-17.
3	Cable unipolar 1x10mm ² según IRAM 247-3 para neutro de medidores monofasicos y trifasicos, color celeste.
4	Cable unipolar 1x10mm ² según IRAM 247-3 para medidores monofasicos y trifasicos, colores rojo, marron y negro (fases).
5	Caja de toma primaria o secundaria, ver puntos 5.1.2 y 5.1.3 de la ETC 7-02-17
6	Caño de acometida y de la línea de acoplamiento, ver punto 5.3 de la ETC 7-02-17
7	Gabinete de multiples medidores (marca y modelo homologado por EDESE SA) por cantidad maxima de medidores por gabinete , ubicacion e instalacion ver puntos 4 y 5.1.1 de la ETC 7-02-17.
8	Interruptores termomagneticos unipolares de 40 A, 10 kA de ruptura, curva C, según IEC 60898.
9	Interruptores termomagneticos tripolares de 32 A, 10 kA de ruptura, curva C, según IEC 60898.
10	Medidor de energia monofasico o trifasico con placa de montaje


EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

Puesto de medición tarifa T1 en gabinetes de multiples medidores

Gerencia: Técnica
Division: Normas Técnicas
Dibujó: Ing. Fernando Antonio Quatrini
Revisó y Aprobó: Comisión de Acometidas
FECHA: 21/12/17
REEMPLAZA A : C700BTT1GAB
CODIGO: GAB 1